

Data: 15.04.2024

Aprobat,
Dir. Gavril Bruj



Cerințe tehnice

Verificare hidranți interiori și exteriori(conf SREN 671-3)

CPV : 50413200-5 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

Autoritatea contractanta are în dotare un nr. de 7 hidranți interiori si un nr. de 2 hidranți exteriori subterani .

Serviciile de verificare a instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori se desfășoară conform normativului privind securitatea la incendiu a clădirilor civile, indicativ P118/2 din 2013, cel puțin o dată la 6 luni

Serviciile vor consta în verificarea, repararea și întreținerea hidranților interiori și exteriori prin următoarele procedee:

- Verificarea cutiei de protecție pentru hidranții exteriori,
- Verificarea integrității cutiei pentru hidranții interiori,
- Verificarea accesului la hidranți,
- Verificarea stării furtunelor și țevelor de refulare,
- Verificarea garniturilor,
- Verificarea robinetilor de hidrant și a racordurilor de furtun,
- Verificarea robinetilor de pe rețea,
- Verificarea presiunii în rețea,
- Verificarea inscripționării acestora

După fiecare verificare a instalațiilor de hidranți interiori și exteriori se va emite un proces – verbal în care se vor consemna constările și propunerile de măsuri tehnice pentru eventualele remedieri ale defecțiunilor

Garanția serviciilor va fi de 6 luni

Cerințe tehnice

Verificat, incarcat, reparat stingator P6 si G5

1. Specificații tehnice :

Autoritatea contractantă are în dotare de 20 stingătoare P6 si 6 stingătoare G5

Serviciile vor avea o frecvență de o dată la 12 luni și cuprind :

- transportul de la beneficiar la prestator;
- demontarea completă a stingătoarelor, curățarea și după caz vopsirea acestora;
- verificarea aspectului exterior și interior, a stării de funcționare a subansamblelor;

- înlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun, supapă, garnitură etanșare, con dispersor, dispozitiv de declanșare, etc.);
- verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere/spumant/CO2);
- încărcarea cu agent de stingere corespunzător fiecărui tip de stingător;
- verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului
- sigilarea, inscripționarea, și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări;
- stingătoarele vor fi preluate/predate cu proces verbal de predare primire.

Garanția serviciilor va fi de 12 luni

Într-o tranșă vor fi preluate maxim jumătate din dispozitive astfel încât unitatea să nu rămână fără posibilitatea de intervenție.

După fiecare verificare a stingătoarelor se va emite un proces –verbal în care se vor consemna constările și propunerile de măsuri tehnice pentru eventualele remedieri ale defecțiunilor

Întocmit

Forfotă Simona

