

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SUSENI BĂRGĂULUI

CAIET DE SARCINI

Lucrări de retratare cu substanțe ignifuge șarpantă Unitatea de Asistență Medico-Socială Suseni Bărgăului

1. Obiectul caietului de sarcini

Lucrările de ignifugare a materialelor combustibile (lemn) din care este alcătuit acoperișul corpului A din cadrul UAMS Suseni Bărgăului în suprafață de 589,6 mp
Conform Securațiului de securitate la incendiu, clădirea se încadrează în categoria de importanță „C”, - normală, Clasa de importanță, conform normativului P100-1/2013 este III- construcții cu funcțiuni de tip curent

Termenul de execuție - maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului

Garanția acordată lucrării - minimum 3 ani de la data recepției lucrării

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt minim obligatorii ele putând fi completate cu prevederile legislației actuale în domeniu .

La efectuarea lucrărilor de ignifugare se vor respecta prevederile legislației, normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare, precum și specificațiile tehnice ale produselor utilizate(tehnologie de aplicare, consum specific, etc.)

2. Legislația aplicabilă:

Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;

OMAI nr. 166/2007 – Normele generale de apărare împotriva incendiilor;

ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

OMAI 166/2010- Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente;

ORDIN nr. 179/2023 - privind dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale,

ORDIN Nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Normele Tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții- indicativ C 58-96.

Executanul va emite certificate de calitate și garanție, declarații de conformitate pentru lucrările efectuate, factură fiscală.

3. La depunerea ofertei se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Dovedă sîcstării acordate de către organele abilitate conform OMAI 87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- Certificate de competență profesională pentru personalul care va efectua lucrările de ignifugare, respectiv pentru ocupația de ignifugator- Cod COR 713104.

Substanța ignifugă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Pentru ignifugarea materialelor și elementelor de construcții combustibile este obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri, cu agrement tehnic;
- Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătății asupra toxicității;

- Produsul ignifug trebuie să fie neinflamabil, să se încadreze în clasa de inflamabilitate CO;
- Produsul ignifug trebuie să îngreuneze aprinderea, să reducă viteza de ardere și cea de propagare a flăcărilor pe suprafața protejată, modificând clasa de combustibilitate a materialului protejat, de la C4 (ușor inflamabil) la C2 (dificil inflamabil);
- Să aibă aderență bună la suprafața pe care se aplică, asigurând o protecție eficientă ignifugă;
- Produsul va fi aplicat strict în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în straturile stabilite, respectând intervalul de timp de uscare și consumul specific pe unitatea de suprafață;
- Substanța ignifugă va fi însoțită de certificatul de calitate și instrucțiuni de aplicare;
- Condițiile de livrare, transport, recepție și păstrare a produsului ignifug vor respecta prevederile din Normativul C58-96, Ordinul N24/N/1996 privind „Siguranța la foc, Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții.”

La execuția lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Lucrările de ignifugare se vor desfășura cu respectarea strictă a instrucțiunilor elaborate de producător (tehnologie de aplicare, consum specific, etc.) pe suprafețe curățate conform Normativului C58-96;
- Lucrările de ignifugare se desfășoară în spații închise;
- Aplicarea produsului ignifug se face pe suprafață conform prevederilor STAS 9302/4, prin pensulare sau pulverizare (respectând indicația producătorului)

4. Măsuri de protecția muncii

Pe timpul executării lucrărilor de ignifugare se vor avea în vedere următoarele:

- la prepararea și aplicarea produselor ignifuge de suprafață se vor utiliza ochelari de protecție pentru a feri ochii de stingerea vătămătoare cu stropi de soluție, care pot avea un caracter puternic alcalin;
- pe timpul lucrului se va folosi îmbrăcăminte de protecție, cizme și mănuși de cauciuc;
- legăturile furtunului la compresor (dacă e cazul) vor fi etanșe, executate conform normelor tehnice;
- la ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta măsurile de protecție a muncii prevăzute de instrucțiunile în vigoare pentru folosirea instalațiilor sub presiune;
- executanții lucrărilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protecția muncii și prevenirea incendiilor corespunzătoare condițiilor și locului unde se desfășoară aceste activități.

Recepționarea și controlul lucrărilor de ignifugare (conform normativului C58-96)5

Verificarea calității protecției prin aplicarea pe suprafață a produselor ignifuge constă:

- verificarea integrității și uniformității peliculei de protecție pe întreaga suprafață tratată, care trebuie să fie continuă și uniformă;
 - la recepția lucrării se întocmește un proces - verbal de recepție.
- Prestatorul va prezenta următoarele documente:
- raport de încercare eliberat de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare (STAS- 652)
 - aviz de expediție de la producător pentru toată cantitatea de produs;
 - certificatul de calitate și conformitate;
 - specificația tehnică a produsului;
 - certificatul de competență a personalului care a executat lucrarea de ignifugare;
 - certificatul de atestare a societății, eliberat de IGPSU- Centrul național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă;

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut.

Director
Gavril BRUT



Întocmit
MC Simona FORFOȚA